



Projektstandort

Am Thannenmais 10, 94419 Reisbach Ortsteil Thannenmais – Bayern

Projektbeschreibung

Photovoltaik-Einzelanlagen	5	Spezifischer Ertrag (Prognose)	1.024,01 kWh/kWp
Anlagenart	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	379.749 kWh
Gebäude	Lager	Vergütungssatz EEG	0,0743 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	30 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	28.215 €
EEG-Inbetriebnahme	30.06.2020	Stromversorgung	108 Haushalte
Anlagenleistung	370,845 kWp	CO²- Einsparung p.a.	ca. 224 t

Anlagenkomponenten

Module

Hersteller	Astronergy	Nennleistung	335 W
Typ	CHSM60M	Leistungsgarantie	25 Jahre gem. Garantiebedingungen

Wechselrichter

Hersteller	Huawei	Nennleistung	60.000 W
Typ	SUN2000-60-KTL	Produktgarantie	5 Jahre gem. Garantiebedingungen

Projektpartner

Technische Betriebsführung

Helioconsult GmbH

Kaufmännische Verwaltung

Consilium Finanzmanagement AG

Technische Betriebsführung

STEAG Solar Energy Solutions GmbH

Monitoringsystem

Meteocontrol GmbH

Steuerberatung

RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Rechtsberatung

Predeschly Rechtsanwälte

Versicherung

INTER Allgemeine Versicherung AG

Energieversorgung

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Wichtiger Hinweis: Eine Prospektpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 VermAnlG besteht nicht.